



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

009392-TSE-12/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

05.08.2024

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

05.08.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

DUDULLU OSB MAH. 3. CAD. SPK NO: 18/0 İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

spk

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 579 / 02.12.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

●VANALAR VE BAĞLANTI PARÇALARI (KALORİFER RADYATÖRLERİ İÇİN)

KALORİFER RADYATÖRLERİNE TAKILAN, EL İLE AÇILIP KAPATILAN VANALARIN VE BAĞLANTI PARÇALARI

- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 1), DÜZ (D), TİP A, ANMA BOYUTU DN 15
-İŞLETME BASINCI AZAMI 10 bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP

- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 2), KÖŞE (K), TİP A, ANMA BOYUTU DN 15
- İŞLETME BASINCI AZAMI 10 Bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP

- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 10), KÖŞE (K), TİP E, ANMA BOYUTU DN 15
- İŞLETME BASINCI AZAMI 10 Bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP

e-imzalı/e-signed

29.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=rh58khor> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.