



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

| | |
|---|---|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 009392-TSE-12/01 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 05.08.2024 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 05.08.2026 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | DUDULLU OSB MAH. 3. CAD. SPK NO: 18/0 İSTANBUL / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | spk |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS 579 / 02.12.2021 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

●VANALAR VE BAĞLANTI PARÇALARI (KALORİFER RADYATÖRLERİ İÇİN)

KALORİFER RADYATÖRLERİNE TAKILAN, EL İLE AÇILIP KAPATILAN VANALARIN VE BAĞLANTI PARÇALARI

- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 1), DÜZ (D), TİP A, ANMA BOYUTU DN 15
-İŞLETME BASINCI AZAMI 10 bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP
- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 2), KÖŞE (K), TİP A, ANMA BOYUTU DN 15
- İŞLETME BASINCI AZAMI 10 Bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP
- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 10), KÖŞE (K), TİP E, ANMA BOYUTU DN 15
- İŞLETME BASINCI AZAMI 10 Bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP

e-imzalı/e-signed

22.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

