

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00124-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 27 лютого 2025 до 26 лютого 2027
Term of validity is from

Продукція
Production

Арматура трубопровідна з поліпропілену (PP-R тип 3) в тому числі з металевими вставками торговельної марки "SPK" номінальним зовнішнім діаметром dn=16-110 мм для будівництва мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення будинків та споруд: крани кульові, вентиля та фільтри

8481

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

до стійкості з'єднать з трубами з PP-R згідно ДБН В 2.5-64:2012 'Внутрішній водопровід і каналізація' (п.п. 27.2.2, 27.2.3) та ДБН В 2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція, кондиціонування" (додаток Г, п. Г1.4) в умовах рядка 3 таблиці 13 ДСТУ Б В 2.7-144:2007 (165 годин при температурі 95 °C і початкову напруженні в стінці труби 3,8 МПа)

Виробник (и)
Producer (s)

"SOGUT PLASTİK ve KALIP SANAYİ ve TİCARET A.S.", Dudullu OSB Mah. 3 Cad. SPK No: 18/0, 34775 Ümraniye / İstanbul, Türkiye (Туреччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"SOGUT PLASTİK ve KALIP SANAYİ ve TİCARET A.S.", Dudullu OSB Mah. 3 Cad. SPK No: 18/0, 34775 Ümraniye / İstanbul, Türkiye (Туреччина)

Додаткова інформація
Additional information

продукція, що виготовляється серійно з 27 лютого 2025 до 26 лютого 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», м. Рівне, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі **Протоколу випробувань № 0358** від 27.02.2025 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
On the grounds of **33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за аналізом документації**
№ 139-Б/СА від 10 лютого 2025

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77